

Tabuľka č. 10 - Tepelný výkon a ročná potreba tepla pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít do r. 2035

Urbanistické obvody PDA				Bývania				Vybavenosti a rekr.		Priemyselu		Celkom	
UO	Názov	UPC	FPB	Počet bytov		MW	GJ/r	MW	GJ/r	MW	GJ/r	MW	GJ/r
				IBV	HBV								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Handlová - stred			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Priemyselny obvod	2-2	2-2-4							1,230	11905	1,230	11905
3	Banská kolónia - Malá Hôrka	3-3	3-3-5	84		1,060	6805					1,060	6805
4	Dolný koniec	4-2	4-2-2	50		0,630	4050					0,630	4050
5	Pstruháre	5-1	5-1-1	107		1,350	8665					1,350	8665
		5-2	5-2-3					0,055	475			0,055	475
			5-2-4					0	0				
	spolu 5					1,350	8665	0,055	475			1,405	9 140
6	Horný koniec	6-2	6-2-2					0,100	790			0,100	790
7	Veľký Grič			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Morovno	8-1	8-1-4	5		0,065	405					0,065	405
			8-1-5	15		0,190	1215					0,190	1215
		8-2	8-2-1							0,050	450	0,050	450
	spolu 8					0,255	1620			0,050	450	0,305	2 070
9	Nová Lehota			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sídliisko Morovno			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sídliisko Sever	11-6	11-6-3					0	0				
			11-6-4	104		1,310	8425					1,310	8425
			11-6-5					0,235	2200			0,235	2200
			11-6-6	42		0,530	3400					0,530	3400
	spolu 11					1,840	11825	0,235	2200			2,075	14 025