Tabuľka č. 9a - Tepelný výkon a ročná potreba tepla pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít do r. 2020

Urbanistické obvody PDA				Bývania				Vybavenosti a rekr.		Priemyselu		Celkom	
				Počet bytov									
UO	Názov	UPC	FPB	IBV	HBV	MW	GJ/r	MW	GJ/r	MW	GJ/r	MW	GJ/r
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Handlová - stred	1-2	1-2-1		60	0,300	2 400	0,615	5 315			0,915	7 715
		1-3	1-3-1					1,400	12 095			1,400	12 095
		1-6	1-6-1					0,160	235			0,160	235
	spolu 1					0,300	2 400	2,175	17 645			2,475	20 045
2	Priemyselný obvod	2-1	2-1-1							0,085	705	0,085	705
			2-1-2					0,720	1 055			0,720	1 055
		2-2	2-2-1							1,485	14 370	1,485	14 370
			2-2-2							1,660	16 070	1,660	16 070
			2-2-3					0,570	4 925			0,570	4 925
	spolu 2							1,290	5 980	3,230	31 145	4,520	37 125
3	Banská kolónia -												
	Malá Hôrka	3-1	3-1-1	17		0,240	1 530					0,240	1 530
		3-2	3-2-1					1,270	10 975			1,270	10 975
			3-2-2		134	0,670	5 360					0,670	5 360
		3-3	3-3-1	27		0,380	2 430					0,380	2 430
			3-3-2	34		0,475	3060					0,475	3060
			3-3-3	55		0,770	4950					0,770	4950
			3-3-4					0	0				
	spolu 3					2,535	17 330	1,270	10 975			3,805	28 305
4	Dolný koniec	4-1	4-1-1							0,855	8335	0,855	8335
		4-2	4-2-1							0,495	4820	0,495	4820
	spolu 4									1,350	13155	1,350	13155
5	Pstruháre	5-2	5-2-1	67		0,940	6030					0,940	6030
			5-2-2					0,055	475			0,055	475
	spolu 5					0,940	6030	0,055	475			0,995	6 505
6	Horný koniec	6-1	6-1-1					0,070	555			0,070	555
		6-2	6-2-1					0,070	555			0,070	555
	spolu 6							0,140	1110			0,140	1110
7	Veľký Grič												